

АКТ  
о результатах контроля за соблюдением ООО "ТеплоРесурс" условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования  
Ширинский сельсовет

с. Шира

01 июня 2021 г.

Администрация Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, в лице Главы Ширинского сельсовета Таланова В. Б., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Концедент" с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоРесурс", в лице директора Беляевой Елены Александровна, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Концессионер", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", составили настоящий Акт о результатах контроля за соблюдением концессионного соглашения № 43-д от 27.11.2018 о нижеследующем:

Проверяемый период с 06.07.2020 г. по 01.06.2021 г.

Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Заключение:

Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

По состоянию на 01.06.2021 г. выполнены следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики				Год реализации мероприятия
		Показатель	Ед. изм.	Значения показателя		
				До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	
1.	Замена сетевых насосов (2шт) Д-320 на энергосберегающие ГРЮНДФУС 55 кВт/ч ТР 200-320/4 А-F-A-FAQE 400D50Hz96306007 (2шт).	мощность	кВт/ч	75	55	2020

Нарушений сроков выполнения мероприятий в ходе проверки не выявлено.

Глава Ширинского сельсовета



В. Б. Таланов